


Husets energianvändning



Energideklaration för Molkomsbacken 15, Farsta.

- Detta hus använder 164 kWh/m² och år, varav el 15 kWh/m².
Liknande hus 135–165 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-10-07 av:
Linus Söderman, EnergiTeamet EDAB AB